



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or 

|   |   |
|---|---|
| <b>BELGE NUMARASI</b><br>REFERENCE NUMBER OF LICENCE                                    | 055712-TSE-08/03  |
| <b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b><br>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE                    | 07.06.2017  |
| <b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b><br>LICENCE VALID UNTIL                            | 24.10.2025  |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b><br>NAME OF THE LICENCE HOLDER                         | SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER                   | EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE<br>İSTANBUL/TÜRKİYE   |
| <b>ÜRETİM YERİ ADI</b><br>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE                               | SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   |
| <b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE                         | EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 3<br>SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE  |
| <b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b><br>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 055712-TSE-08/02  |
| <b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b><br>REGISTERED TRADE MARK                                 | SİGMA   |
| <b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b><br>RELATED TURKISH STANDARD                                | TS EN 61008-2-1 / 20.01.1998 -- TS EN 61008-1 / 12.06.2013 -- TS EN<br>61008-2-1/A11 / 27.12.2005 -- TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005 |
| <b>BELGE KAPSAMI</b><br>SCOPE OF LICENCE  |   |

ARTIK AKIMLA ÇALIŞAN DEVRE KESİCİ  
MODEL : SGM2, SGM4  
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V – 400 V  
KUTUP SAYISI : 2P, 4P  
TİP : AC  
ÇALIŞMA ARALIĞI : -5°C + 40°C  
ANMA AKIMLARI (In) : 25 A, 32A, 40A, 63A  
ÇALIŞMA FONKSİYONU : HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ  
ANMA ÇALIŞMA ARTIK AKIMLARI (In ) : 30 mA, 300 mA  
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI : 10000 A

MODEL : SHM2, SHM4  
ANMA GERİLİMİ (Un) : 230 V – 400 V

*e-imzalı/e-signed*

01.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**(055712-TSE-08/03nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61008-2-1 / 20.01.1998 – TS EN 61008-1 /**  
**12.06.2013 – TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005 – TS EN 61008-2-1/A11 / 27.12.2005**

KUTUP SAYISI : 2P, 4P  
TİP : AC  
ÇALIŞMA ARALIĞI : -5°C + 40°C  
ANMA AKIMLARI (In) : 25 A, 32A, 40A, 63A  
ÇALIŞMA FONKSİYONU : HAT GERİLİMİNDEN BAĞIMSIZ  
ANMA ÇALIŞMA ARTIK AKIMLARI (In ) : 30 mA, 300 mA  
BEYAN ŞARTLI KISA DEVRE AKIMI : 6000 A  
(KG:31.10.2017)

*e-imzalı/e-signed*

01.10.2024

Belgeleme Merkezi Başkanı Adına  
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

