



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 055712-TSE-06/07
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 21.02.2006
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 24.10.2025
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 3
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE
SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 055712-TSE-06/06
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI SİGMA
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 60898-1 / 29.04.2019
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ALTERNATİF AKIM DEVRE KESİCİLER

MODEL/TİPİ: SND 3000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B TİPİ, C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 2 A - 4A - 6A -10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A - 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 3 KA

MODEL/TİPİ: SND 6000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V

e-imzalı/e-signed

01.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kaza ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(055712-TSE-06/07nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60898-1 / 29.04.2019

ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B TİPİ, C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 2 A - 4A - 6A -10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A - 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 6 KA

MODEL/TİPİ: SMD 10000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B TİPİ, C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 2 A - 4A - 6A -10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A - 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 10 KA

MODEL/TİPİ: SLD 6000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 80A – 100A – 125A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 6 KA

MODEL/TİPİ: SLD 10000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 80A – 100A – 125A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 10 KA

e-imzalı/e-signed

01.10.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
SEFER BURAK KACAR

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

