TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	055712-TSE-10/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	04.07.2019
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	12.10.2022
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	YUNUS EMRE MAH. YENİDOĞAN CAD. NO:30 A SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	SİGMA ELEKTRİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	YUNUS EMRE MAH.YENİDOĞAN YOLU CAD.NO.30/A SANCAKTEPE/ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	SİGMA ELEKTRİK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 60947-3 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-1 / 02.03.2010

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Ürünün adı: SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, SİGORTA AYIRICI
Model/Tip: SDY-160
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 160 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım gerilimi: 1000 V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-250
Anma Gerilimi: 400 V

e-imzalı/e-signed

28.07.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE KAPSAMI (055712-TSE-10/01nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 60947-3 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-1 / 02.03.2010

Anma Akımı: 250 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-400
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 400 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-630
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 630 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

e-imzalı/e-signed

28.07.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
MERİÇ KARACAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr