



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	055712-TSE-06/07
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	21.02.2006
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	24.10.2024
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 3 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	055712-TSE-06/06
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	SİGMA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60898-1 / 29.04.2019
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

ALTERNATİF AKIM DEVRE KESİCİLER

MODEL/TİPİ: SND 3000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B TİPİ, C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 2 A - 4A - 6A -10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A - 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 3 KA

MODEL/TİPİ: SND 6000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V

e-imzalı/e-signed

24.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(055712-TSE-06/07 nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60898-1 / 29.04.2019

ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B TİPİ, C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 2 A - 4A - 6A -10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A - 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 6 KA

MODEL/TİPİ: SMD 10000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: B TİPİ, C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 2 A - 4A - 6A -10A - 16A - 20A - 25A - 32A - 40A - 50A - 63A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 10 KA

MODEL/TİPİ: SLD 6000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 80A - 100A - 125A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 6 KA

MODEL/TİPİ: SLD 10000
ANMA GERİLİMİ (V): 230/400 V, 400 V
ANMA YALITIM GERİLİMİ (V): 750 V
BEYAN FREKANSI: 50/60 HZ
KUTUP SAYISI: 1P, 2P, 3P, 4P
ANİ AÇMA AKIM TİPİ: C TİPİ
ANMA AKIMLARI (A): 80A - 100A - 125A
KISA DEVRE KAPASİTESİ (KA): 10 KA

e-İmzalı/e-signed

24.10.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

