



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve T S E

| | |
|---|--|
| BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE | 055712-TSE-10/02 |
| BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE | 04.07.2019 |
| BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL | 31.12.2024 |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER | SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER | EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE |
| ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE | SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
| ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE | EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 3 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE |
| İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 055712-TSE-10/01 |
| TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK | sigma elektrik |
| İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD | TS EN 60947-3 / 13.12.2011 – TS EN 60947-1 / 02.03.2010 |
| BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE | |

Ürünün adı: SABİT TESİSLİ, KESME ORTAMI HAVA OLAN, ELLE ÇALIŞTIRMALI, SİGORTA AYIRICI
Model/Tip: SDY-160
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 160 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım gerilimi: 1000 V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-250
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 250 A

e-imzalı/e-signed

05.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(055712-TSE-10/02nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 60947-3 / 13.12.2011 -- TS EN 60947-1 / 02.03.2010

Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-400
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 400 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

Model/Tip: SDY-630
Anma Gerilimi: 400 V
Anma Akımı: 630 A
Anma Frekansı: 50/60 Hz
Kullanma Kategorisi: AC-23B
Anma Yalıtım Gerilimi: 1000V
Anma Darbe Dayanım Gerilimi: 12 kV
Anma Şartlı Kısa Devre Kesme Akımı: 85 kA

e-imzalı/e-signed

05.01.2024

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr . web : www.tse.org.tr

