TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	055712-TSE-05/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	03.02.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	03.02.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	EMEK MAH. SIVAT CAD. NO:15 /1 /3 SANCAKTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	EMEK MAHALLESİ SIVAT CADDESİ NO: 15/1 İÇ KAPI NO: 3 SANCAKTEPE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	055712-TSE-05/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	SİGMA
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Akım Transformatörleri

S25B Model
Beyan Giriş Akımı: 20 A'den 150 A'e kadar (150 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10-15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn , 1 sn.
S30M Model
Beyan Giriş Akımı: 200 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A

e-imzalı/e-signed

02.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(055712-TSE-05/04nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.
S30ML Model
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.
S30 Model
Beyan Giriş Akımı: 150 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10-15 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1, 3
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.
S30L Model
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 150 A'e kadar (150 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn
S40 Model
Beyan Giriş Akımı: 200 A'den 800 A'e kadar (800 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 2,5 - 5- 10VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn
S60 Model
Beyan Giriş Akımı: 400 A'den 1600 A'e kadar (1600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5 - 10- 15-30 VA

e-imzalı/e-signed

02.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(055712-TSE-05/04nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn , 1 sn
S60D Model
Beyan Giriş Akımı: 600 A'den 1600 A'e kadar (1600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5 - 10- 15-30 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn , 1 sn
S100 Model
Beyan Giriş Akımı: 1000 A'den 2500 A'e kadar (2500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15-30 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA, 1 sn.
S100D Model
Beyan Giriş Akımı: 1000 A'den 4000 A'e kadar (4000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15-30 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA, 1 sn.
S125 Model
Beyan Giriş Akımı: 1250 A'den 5000 A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15-30 VA
Beyan Frekansı: 50 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 0,72 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA, 1 sn.

S20M MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 80 A'den 400 A'e kadar (400 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 5 VA

e-imzalı/e-signed

02.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı — Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(055712-TSE-05/04nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 80xIn , 1 sn.

S20MC MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 50 A'den 300 A'e kadar (300 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1- 1,5- 2,5- 5 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S20ML MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 40 A'den 400 A'e kadar (400 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 2,5- 5 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 80xIn , 1 sn.

S25B MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 5 A'den 250 A'e kadar (250 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 2,5- 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 60xIn , 1 sn.

S30 MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 75 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 2,5- 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

e-imzalı/e-signed
02.07.2026
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or

(055712-TSE-05/04nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

S30L MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 60 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 2,5- 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S30M MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 2,5- 5 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S30ML MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 50 A'den 600 A'e kadar (600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 1,5- 2,5- 5- 10 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S40 MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 150 A'den 800 A'e kadar (800 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S40L MODEL
Beyan Giriş Akımı: 100 A'den 800 A'e kadar (800 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz

e-imzalı/e-signed

02.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or

(055712-TSE-05/04nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S50 MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 500 A'den 1000 A'e kadar (1000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100xIn , 1 sn.

S60 MODEL
Beyan Giriş Akımı: 750 A'den 1600 A'e kadar (1600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA , 1 sn.

S60D MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 750 A'den 1600 A'e kadar (1600 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA , 1 sn.

S80 MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 750 A'den 2500 A'e kadar (2500 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA , 1 sn.

S100 MODEL (K.G.: 29.06.2026)

e-imzalı/e-signed

02.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(055712-TSE-05/04nolu belge devamı) : SİGMA ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 61869-2 / 12.06.2013 -- TS EN IEC 61869-1 / 21.10.2024 -- TS EN 61869-1 / 09.10.2013

Beyan Giriş Akımı: 1000 A'den 3000 A'e kadar (3000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15- 30 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA , 1 sn.

S100D MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 1000 A'den 4000 A'e kadar (4000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15- 30 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA , 1 sn.

S125 MODEL (K.G.: 29.06.2026)
Beyan Giriş Akımı: 1000 A'den 5000 A'e kadar (5000 A dahil)
Beyan Çıkış Akımı: 5A
Beyan Çıkış Güçleri: 5- 10- 15- 30 VA
Beyan Frekansı: 50/60 Hz
Maksimum İşletme Gerilimi (Um): 1,2 kV
Beyan Doğruluk Sınıfı: Ölçü Sınıfı: 0.5, 1
Beyan Kısa Süreli Isıl Akım (Ith) kA ve süre: 100 kA , 1 sn.

e-imzalı/e-signed

02.07.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr